



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Амурской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Предписание № 6/1/1
об устранении нарушений

Муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образования "Дворец детей и юношества" городского округа города Райчихинска Амурской области (МОАУ ДО ДДЮ), в лице директора Королевой Светланы Анатольевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Райчихинска по пожарному надзору № 6 от "13" февраля 2017 года, в период с "17" февраля по "28" февраля 2017 года заместителем главного государственного инспектора города Райчихинска по пожарному надзору Пасенковым Никитой Викторовичем, проведена проверка зданий, помещений и территории МОАУ ДО ДДЮ, расположенных по адресам: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, 20, ул. Пионерская, 28,

(должность, звание, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОАУ ДО ДДЮ Королевой С.А.; заместителем директора по АХЧ МОАУ ДО ДДЮ Карнович С.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
г. Райчихинск, ул. Победы, 20				
1.	В помещении сторожей установлены тепловые пожарные извещатели.	Нормы пожарной безопасности (далее по тексту НПБ) 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", п.п. 3, 14.	01.08.2017	
2.	Размещение пожарных извещателей в кабинете студии "Шпильки" на первом этаже не соответствуют требованиям нормативных документов.	НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п. 12.15* - 12.27*.	01.08.2017	

г. Райчихинск, ул. Пионерская, 28

3.	Подсобные помещения в методическом кабинете не оборудованы пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации.	НПВ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", п.п. 4, 14.	01.08.2017
4.	Лестница второго эвакуационного выхода не соответствует требованиям норм (отсутствуют перила).	Строительные нормы и правила (СНиП) 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п. 6.28*	01.08.2017
5.	Не проводится проверка работоспособности средств противопожарной защиты здания (противопожарной двери). Отсутствуют ежеквартальные акты проверок.	Правила противопожарного режима (ППР) в РФ, п. 61.	01.08.2017

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Заместитель главного государственного инспектора города Райчихинска по пожарному надзору Пасенков Н.В.

"28" февраля 2017 года



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОАУ ДО "Дворец детей и творчества"

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица)
Королева Светлана Анатольевна
 или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

(подпись)

"28" февраля 2017 года